

Numéro d'affaire 16-001		AUBIIO Unité de transformation de produits surgelés à base de pommes de terre																										
Bâtiment	Rubrique	Poutres		Pannes		Poutres		Planchers		TOITURES		PLAFONDS (suspension)		Déseffumage	Sprinklage	Détection incendie	RIA	FACIÈRES / Murs				Matériaux agréés	Température					
		Matériaux	Stabilité au feu	Matériaux	Stabilité au feu requise	Matériaux	Hauteur sous poutres (point bas du sous-plafond)	Stabilité au feu requise	Matériaux	Hauteur d'implantation (dessus plancher)	Matériaux	Hauteur	Matériaux					Hauteur	Facède	Matériaux	Degré CI			Dépassement	Ronde MS			
Section des eaux de lavage et déchets	Pas de classement	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet		Béton + LDR	20m			1% SG	Non	non	NON		1	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			Sans objet															2	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			Sans objet															3	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R120															4	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Lavage et triage des pat.	3642	Béton	R120	Béton	Béton	Sans objet	étage 1 étage 2 étage 3	Béton	+5,7 +7,7 +11,4	Béton + LDR	23m		1% SG	oui	non	NON		5	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			Sans objet															6	Chapert	Sans objet	NON	NON						
			Sans objet															7	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															8	Chapert	EI 120	NON	NON						
Avenant répartition des pat.	3642		Sans objet				Pas de plancher						Pas de désenfumage	Non	non	NON		9	Tote simple	-	NON	NON	PV					
			Sans objet															10	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															11	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R60															12	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Stockage pat.	1511	Béton	R120	Béton	Béton	Béton	Sans objet	non	Béton + LDR	23	PIR	15m	2% pour comble	Oui	Oui (spk)	NON (automatisé)		13	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			R120															14	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															15	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															16	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Maintenance	Pas de classement	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet		Béton + LDR	23m			1 % SG	Oui pour RDC et les 2 niveaux	Oui (spk)	NON		17	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV					
			Sans objet															18	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															19	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R120															20	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Ligne de pelage	3642	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet	Sans objet	Béton + LDR	23m	PIR	11m	1 % SG plenum Dans la production ambiant: pas de désenfumage pour des raisons d'hygiène	Oui	RDC: oui (spk) R+1: oui (spk)	NON		21	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			Sans objet															22	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															23	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R120															24	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Chauffe	2910	Béton	R120	Béton	Béton		-	Non	Béton + LDR	15 m			2% SUE	Oui RDC	Détection incendie + gaz	NON		25	Béton	Sans objet	NON	NON	-	Ambiant				
			R120															26	Béton	EI 120	NON	NON						
			R120															27	Béton	EI 120	NON	NON						
			R120															28	Béton	EI 120	NON	NON						
Locaux techniques utilisés	Pas de classement	Béton	R120	Béton	Béton	Béton	Sans objet		Béton + LDR	23 m	non		1% SG0 sur locaux concernés	Oui RDC	Oui (spk)	NON		29	Béton	Sans objet	NON	NON	-	Ambiant sauf frigot en froid				
			Sans objet															30	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															31	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R120															32	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Ligne produits formés	3642	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet	Sans objet	Béton + LDR	23m	PIR	11m	1 % SG plenum Dans la production ambiant: pas de désenfumage pour des raisons d'hygiène	Oui	Oui (spk)	NON		33	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			Sans objet															34	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															35	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															36	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
Ligne produits coupés	3642	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet	Sans objet	Béton + LDR	23m	PIR	11m	1 % SG plenum Dans la production ambiant: pas de désenfumage pour des raisons d'hygiène	Oui RDC et combles	Oui (spk)	NON		37	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif				
			Sans objet															38	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															39	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															40	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Chambre froide staging buffet	1510 frigo	Béton	R120	Béton	Béton	Béton	Sans objet	Sans objet avec combles	Non		Bac Acier + PIR	23m	PIR	20/21m	2% pour comble	NON	Cellule + combles (naguet + automatisé)	41	Béton + PIR	EI 120	NON	NON	PV	-21°C				
			Sans objet															42	Béton + PIR	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															43	Béton + PIR	EI 120	NON	NON						
			R120															44	Béton + PIR	EI 120	NON	NON						
Coulons Production	3642	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet	1er étage 2ème étage 3ème étage 4ème étage	Planchers Béton	+6m: Personnel et élec +11m: Utilités	Béton + LDR	23m		1% SG sous toiture	Oui partout	Oui (spk)	NON		45	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	-				
			Sans objet																46	Béton isolé	EI 120	NON	NON					
			Sans objet																47	Béton isolé	Sans objet	NON	NON					
			R120																48	Béton isolé	EI 120	NON	NON					
Galerie de distribution	3642	Béton	R120	Métal	Métal		Sans objet 1er étage 2ème étage 3ème étage 4ème étage	Planchers Béton	+6m: Personnel +11m: Convoiage +13m: Utilités	Bac acier + isolant	23m		Dérégation Code du Travail pour la gêne du personnel uniquement	Oui	Oui (spk)	NON		49	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			Sans objet															50	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															51	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
			R120															52	Béton isolé	EI 120	NON	NON						
Conditionnement	3642	Béton	Sans objet	Béton	Béton	Béton	Sans objet 1er étage avec combles	Planchers béton	+6m: Remuage carton + transit négatif	Béton + LDR	23m	PIR	14 m	1% SG combles	Oui pour le RDC Ou pour une partie du 1er étage (Perçage / carénage, voir pour l'autre partie genre / convoiage)	Oui (spk)	Non		45	Béton isolé	Sans objet	NON	NON	PV	Froid proofif			
			Sans objet																46	Béton isolé	EI 120	NON	NON					
			Sans objet																47	Béton isolé	Sans objet	NON	NON					
			R120																48	Béton isolé	EI 120	NON	NON					
Stockage emballages	1510 sec	Béton	R120	Béton	Béton	Béton	-			Bac acier + isolant	34m		2% SUE	Oui	Oui (spk)	NON		49	Panneaux sandwich LDR A2s160	EI 240	NON	NON	PV	Ambiant				
			Sans objet															50	Panneaux sandwich LDR A2s160	EI 120	NON	NON						
			Sans objet															51	Panneaux sandwich LDR A2s160	EI 120	NON	NON						
			R120															52	Panneaux sandwich LDR A2s160	EI 120	NON	NON						
Chambre froide (froid négatif TR1)	1510 frigo	Autoportant	R9 (dérégation)	Métal	Métal		-			PIR + Membrane				Pas de désenfumage	NON	DHS	NON		53	Ecran thermique EI 120	écran thermique	NON	NON	-	-21°C			
			R9 (dérégation)																54	Panneaux sandwich PIR	Sans objet	NON	NON					
			R9 (dérégation)																55	Panneaux sandwich PIR	Sans objet	NON	NON					
			R9 (dérégation)																56	Panneaux sandwich PIR	Sans objet	NON	NON					
Chambre froide (froid négatif TR2)	1510 frigo	Autoportant	R9 (dérégation)	Métal	Métal		-			PIR + Membrane				Pas de désenfumage	NON	DHS	NON		57	Ecran thermique EI 120	écran thermique	NON	NON	-	-21°C			
			R9 (dérégation)																58	Panneaux sandwich PIR	Sans objet	NON	NON					
			R9 (dérégation)																59	Béton	EI 120	NON	NON					
			R9 (dérégation)																60	Béton	EI 120	NON	NON					
Salle des machines HTL	4735	Béton	R120	Béton	Béton	Béton	Sans objet		Béton + LDR	Toiture à 15m Acrotère à 23m			1 % SG	NON	NON	Détection NBS + incendie	NON		61	Béton	EI 120	NON	NON	-	Ambiant			
			R120																62	Béton	EI 120	NON	NON					
			R120																63	Béton	EI 120	NON	NON					
			R120																64	Béton	EI 120	NON	NON					
Expédition et réception des emballages	1510	Béton	R120	Béton	Béton	R60	R120	Béton	Béton + LDR	23m			Déseffumage 2% SUE pour comble	Oui RDC + 1er étage et 2ème étage	Oui (spk)	OUI		60	Panneau Sandwich + minima B33 40	EI 120	NON	NON	-	8°C				
			Sans objet															61	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			Sans objet															62	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
			R120															63	Béton isolé	Sans objet	NON	NON						
Bureaux	Non classé		Sans objet															64	Béton	Sans objet	NON	NON	PV	19°C				
			Sans objet															65	Béton	Sans objet	NON	NON						
			Sans objet															66	Béton	Sans objet	NON	NON						
			R120															67	Béton	Sans objet	NON	NON						

