Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Le Jeune Bois
CS 60015
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
www.noreade.fr

Affaire suivie par le Service Incendie
☎ **: 03.27.76.55.30**
Votre référence : **PC059206240O0007**
Déposé le : **18/02/25**
Votre dossier : 2025-034781
Demandeur : SAS AGRISTO
Adresse du projet :
RUE D'ERRE
59161 ESCAUDOEUVRES

MURS MITOYENS
11 rue Gambetta
BP 10049
59540 CAUDRY CEDEX

BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS,
le 28/02/2025

Objet : **PC059206240O0007 - Avis Incendie**

Monsieur le Président,

Pour faire suite à votre demande référencée ci-dessus, j'ai l'honneur de vous informer que la spécificité du projet (ERP ou installation classée ICPE) nécessite que le SDIS se prononce sur les besoins de protection à mettre en œuvre.

Si les besoins exigés par le SDIS nécessitaient la mise en œuvre d'un équipement privé complémentaire, il appartiendra au pétitionnaire de définir, financer et construire cet équipement.
En ce qui concerne la DECI existante autour du projet, elle est constituée d'un Point d'Eau Incendie dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Référence pompier : 59492-00013
- Localisation : RUE DU PONT D'ERRE écluse prés de la sucrerie
- Type : I - Point aspiration incendie
- Situation : à 45 mètres
- Caractéristiques techniques : »capacité illimitée »

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments dévoués et respectueux.

Le Directeur de centre
T. BRICOUT

PJ/1

Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Le Jeune Bois - CS 60015
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
www.noreade.fr