

Guillaume CHAMBRAS SPL

De: Juliette ELLEBOODE <Juliette.ELLEBOODE@est-ensemble.fr>
Envoyé: mercredi 8 mars 2023 10:56
À: Guillaume CHAMBRAS SPL; LEJEUNE, Marilyne; Nada ALIFDAL
Cc: Eugenie MONNIER; Katia CONTZEN SPL; Helene LEVAUFRE (MAGEO); Karen England; Hassan EL Oumami
Objet: RE: SPL Ensemble: Eco Gare: DLE - autorisation de rejet au réseau
Pièces jointes: Préscriptions techniques EE.pdf

Bonjour,

Vous avez notre accord de principe pour le rejet des différents effluents (eaux usées et pluviales). Je me permets de vous joindre quelques rappels à ce sujet :

- Le rejet des EP au réseau public ne peut se faire qu'à débit limité, ainsi la technique de régulation utilisée doit être adaptée au débit de fuite pour éviter le colmatage ou refoulement lors de la mise en charge du réseau
- Les ouvrages doivent mettre en place des protection type dégrillage et décantation d'une profondeur de 50 m
- Les systèmes de trop-pleins et de surverses enterrés vers le réseau d'assainissement sont interdits

Je vous joins le cahier des prescriptions techniques dans lequel vous trouverez l'ensemble de nos recommandations en matière de matériaux, marquages et dimensions attendus pour les différents ouvrages.

Par ailleurs, au cours de la dernière présentation, nous avons émis le souhait de retrouver 1 branchement par lot, ainsi que des pentes de minimum 0,5% voire 1%.

N'hésitez pas à nous transmettre le DLE. Je reste à votre disposition.

Bien à vous,

Elleboode Juliette

Cheffe de projet en gestion des eaux pluviales urbaines
Direction de l'eau et de l'assainissement
01 79 64 54 34
06 14 99 73 98



**Est
Ensemble**
Grand Paris

100, avenue Gaston Roussel 93232 Romainville cedex
Accueil : 01 79 64 54 54
est-ensemble.fr

De : Guillaume CHAMBRAS SPL <guillaume.chambras@SPL-ENSEMBLE.FR>
Envoyé : mardi 7 mars 2023 11:40
À : LEJEUNE, Marilyne <marilyne.lejeune@veolia.com>; Juliette ELLEBOODE <Juliette.ELLEBOODE@est-ensemble.fr>; Nada ALIFDAL <nalifdal@seinesaintdenis.fr>
Cc : Eugenie MONNIER <Eugenie.Monnier@est-ensemble.fr>; Katia CONTZEN <katia.contzen@spl-ensemble.fr>; Helene LEVAUFRE (MAGEO) <h.levaufre@ma-geo.fr>; Karen England <kengland@agencelaverne.fr>; Hassan EL Oumami <h.eloumami@pcm-ingenierie.fr>
Objet : SPL Ensemble: Eco Gare: DLE - autorisation de rejet au réseau

Bonjour Mesdames,

Je me permets de vous solliciter concernant le projet de la ZAC écoquartier de la gare de Pantin – quatre chemins pour lequel nous sommes en train de finaliser le Dossier Loi sur l'Eau.

A cet égard, nous souhaitons joindre au DLE vos accords de principes nous autorisant à rejeter les différents effluents, eaux usées et eaux pluviales (pour les parties ne pouvant être infiltrées in situ).

Je vous remercie par avance de vos retours à ma sollicitation et m'a tient à votre disposition pour toutes demandes d'informations complémentaires.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Guillaume Chambras | Chef de projets

SPL ENSEMBLE

Ligne directe : 01 41 83 16 19 | Portable : 07 72 51 02 85

Courriel : guillaume.chambras@spl-ensemble.fr

28, rue Hoche 93507 Pantin Cedex | Standard : 01 41 83 16 16