

Résumé de la consultation

Service	S. TECHNIQUES PROPRETE
Date d'envoi	06/03/2025
Mode d'envoi	Dématérialisé
Type de consultation	Consultation
Date de réception	
Date limite	06/04/2025
Avis	Favorable
Date d'avis	12/03/2025
Date de retour	12/03/2025
Date de retour ACR	
Avis requalifié	
Date de notification	06/03/2025

Bonjour,

Prescriptions

- Les trois locaux poubelles ont une surface suffisante.
- Vu la largeur du trottoir sur le plan (entre 2.60 m et 3.50) une aire de stockage n'est pas nécessaire.

Le Service Propreté émet un avis favorable.

Observations