

Adresse de correspondance :
C/O Idex Energies Réseaux Ile de France
2 rue d'Alençon - CS 31111 - 92411 Courbevoie Cedex
Tél. 01 46 25 42 78

Mairie de Clichy-la-Garenne
Direction de l'Urbanisme
51 rue Pierre
92110 CLICHY-LA-GARENNE

A l'attention de Monsieur Aurélien PHILIPPE

Courbevoie, le 26 juin 2024

N/Réf: S300/CEVE/LM/LM/LAR20240626-003

V/Réf. : PC 092 024 24 D0010

Objet : Faisabilité de raccordement au RCU CEVE – Allée de l' Europe

LRAR : 2C 127 758 6674 3

Monsieur,

Après étude du PC n°092 024 24 D0010 transmis par email du 13/06/2024, sur la base du Cahier des charges concessionnaire CEVE et du règlement de service, nous vous informons émettre un avis défavorable pour les raisons suivantes :

- Absence des besoins thermiques (questionnaire thermique par bâtiment absent) dans le dépôt de PC ;
- Le dimensionnement du réseau de chaleur en place ne permet pas de raccorder de nouveaux abonnés

Nous remercions de votre compréhension et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

CEVE
c/o IDEX ENERGIES RESEAUX
2 rue d'Alençon
CS 31111
92411 COURBEVOIE



Stéphane AUFFRET
Directeur Général