

Enedis - SERVICE CU/AU

HÔTEL DE VILLE
DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT
BP 300
92112 CLICHY CEDEX

Téléphone : 0139445780
Télécopie :
Courriel : idfo-cuau@enedis.fr
Interlocuteur : MOADBT-PUTEAUX

Objet : Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX , le 21/08/2024

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PC09202424D0010 concernant la parcelle référencée ci-dessous :

<u>Adresse :</u>	3, allées de l'Europe 92110 CLICHY
<u>Référence cadastrale :</u>	Section G , Parcelle n° 121
<u>Nom du demandeur :</u>	SCI NEW CAP WEST _ DE COQUEREAUMONT Charles

Nous avons instruit cette demande avec la puissance de raccordement souhaitée par le projet 2229 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, pour raccorder ce projet au réseau public de distribution une extension¹ de réseau est nécessaire.

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revue lors du traitement de la demande de raccordement qui sera réalisée auprès d'Enedis par le pétitionnaire.

Pour plus d'information sur son projet électrique, le pétitionnaire peut s'il le souhaite se rendre sur le site www.enedis.fr.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

MOADBT-PUTEAUX

Votre conseiller

PJ : Plan du réseau public de distribution d'électricité indiquant les travaux d'extension nécessaires

¹ Au sens de l'article D342-2 du code de l'énergie relatif à la consistance des ouvrages d'extension du réseau public d'électricité.