

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 75 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions moyenne: 21.0 x 2.40 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

RUE VALITON

Noue de collecte et d'infiltration
V100ans: 19 m3
Talus 2H/1V - Profondeur 40cm
Capacité noue: 39 m3

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 151 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 28.20 x 3.60 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

LOT 1
Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 145 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 10.20 x 9.60 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

Bassin d'infiltration
V100ans: 121 m3
Talus 2H/1V - Profondeur 40cm
Capacité noue: 198 m3

LOT 3

Noue de collecte et d'infiltration
V100ans: 9 m3
Talus 3H/1V - Profondeur 10cm
Capacité noue: 24 m3

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 145 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 10.20 x 9.60 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

LOT 6

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 98 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 26.40 x 2.40 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

LOT 4

Bassin de rétention des eaux pluviales
Volume 30ans utile: 85 m3
Type : SAUL WAVIN - Infiltration à 100%
Dimensions: 22.2 x 2.40 x ht 1.62m
Trop plein vers le réseau public

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

REJET EAUX PLUVIALES
- trop plein

Projet : CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS COLLECTIFS			
PCVD EST - 30 Rue Pierre Berégovoy 92110 CLICHY			
Maitre d'ouvrage :	SAS CLICHY FONCIERE	SCV CLICHY LOGEMENTS	
Adresse :	30 Rue de la Seine 92110 CLICHY	30 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Bureau de contrôle :	QUALICONSULT	30 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Experte main d'œuvre :	SNHETTA	7 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Architecte :	DOM	7 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
SET tout corps d'état :	CET Ingénierie	30 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Coordonnateur :	VPEAS	80 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Coordinateur :	B & C associé	7 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
SET technique :	POUSSET CONSULTANTS	81 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
Payeur :	WALD	22 Rue de la Seine 92110 CLICHY	
SET VPC :	BERIM	149 Avenue Jean Lefebvre 92000 PANTIN	
NOTICE DE GESTION DES EP PLAN			
Projet :	PC CANX_EP_P_CET	Etat :	0
Date :	0	Oct 2024	1/200'