

DTR n° 23P0126E-2

L'Inspection générale des carrières

IGC n° A24DVD032619

Numéro d'autorisation de construire :

PC 075 119 23 V0045

Adresse des travaux :

PARIS 19

14 AVENUE CORENTIN CARIOU

Pétitionnaire :

NEXITY IR PROGRAMMES SEERI - Madame
POUBLET Constance

A

MAIRIE DE PARIS

Direction de l'urbanisme – SPCPR

6 promenade Claude Lévi-Strauss

CS 51388

75639 PARIS Cedex 13

Référence : Avis précédent : 15/01/2024 - Rapport ATLAS GEOTECHNIQUE n°230727 V2 du 04/06/2024.

Avis sur demande d'autorisation de construire

Je vous prie de trouver ci-après un nouvel avis de l'Inspection Générale des Carrières sur le dossier de demande d'autorisation de construire PC 075 119 23 V0045.

L'étude de sol complémentaire qui nous a été transmise ne permet pas de revenir sur notre précédent avis. Les 3 sondages complémentaires n'ont pas été réalisés à proximité immédiate du sondage anormalique SP5. En conséquence, ils ne permettent pas de vérifier l'étendue de l'anomalie rencontrée au droit de ce sondage, seule un essai d'injection pourra y répondre.

Dans l'attente de cet essai d'injection et de la conclusion du géotechnicien sur cette question, l'Inspection Générale des Carrières maintient son avis défavorable sur ce dossier.

Paris le, **21 JUIN 2024**

L'Ingénieure en Chef

Adjointe à l'Inspecteur général des carrières

L'Ingénieure en Chef
Cheffe de l'Inspection Générale des Carrières


Laurine AZEMA

Copie :

NEXITY IR PROGRAMMES SEERI

Madame POUBLET Constance

25 allée Vauban

59110 LA MADELEINE