

CONFORMITE REGLES DE SECURITE INCENDIE

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Façade et bacs accessibles pompiers (dimension bacs : 180x60cm mini.) |  | Porte activant le système de sécurité incendie |
|  | Nombre d'unités de passage des circulations : (X UP) |  | Porte PF 1/2h Ferme-Porte |
|  | Nombre d'unités de passage des sorties de secours : (xLP) |  | Porte PF 1/2h Ferme-Porte |
|  | Local à risques majeurs CF1H - portes CF2H/2h + PP |  | BAES |
|  | Local à risques importants CF2H - portes CF1h + PP |  | Détection incendie |
|  | Disseminage : évacuation des fumées |  | Flash lumineux |
|  | Disseminage : aération d'air | | |
|  | P.L. : Poteau incendie | | |
|  | Espace non accessible au public | | |

CONFORMITE DES REGLES D'ACCESSIBILITE PMF

- The diagram illustrates a ramp with a width of 150cm. It includes several safety and ergonomic features:

 - Top Left:** A circular icon with a red border and a diagonal line through it, labeled "espace de retournement 150cm min".
 - Top Center:** A red icon of a person with a hand on their hip, labeled "empêcher l'arrêt".
 - Top Right:** A blue icon of a person sitting in a wheelchair, labeled "Locaux aménagés PMR".
 - Left Side:** Three vertical rectangular blocks representing steps or barriers.
 - Right Side:** A vertical rectangular block representing a wall or barrier.
 - Dimensions and Features:**
 - Top Left Section:** "espace de manœuvre entre de 1,20 x 2,00" and "espace de manœuvre passant de 1,20 x 1,70".
 - Top Right Section:** "espace d'usage PMR de 0,80 x 1,30".
 - Center Section:** "Porte double ou triple, passage libre de 0,70 m avec seul à la suite < 2cm une infirmité et extérieur." and "compréhension des espaces de manœuvre de 0,70 m x 2,20 suivant la largeur de la porte. L'entendement de la poignée situe à une distance sup. ou égal à 40cm de tout obstacles.".
 - Bottom Left Section:** "Porte simple inférieure, 0,20m de passage libre. L'entendement de la poignée situe à une distance sup. ou égal à 40cm de tout obstacles.".
 - Bottom Center Section:** "Porte double ou triple inférieure, passage libre 1,80m ou 1,40m".
 - Bottom Right Section:** "Espace de manœuvre et de retournement en faituel court. 0,150m d'espace d'attente ou de service 1,30x0,80".
 - Bottom Far Right Section:** "Douches, sanitaires, ou vestiaires accessibles PMR, porte passage libre 0,80m, largeur min 1,50cm = sans d'angle, 2,00x0,80, barre de maintien, sans d'angle à l'intérieur de cet.".
 - Bottom Far Left Section:** "Circulation inférieure libre 1,40m min. (2,00m)".
 - Bottom Far Right Section:** "Banc d'accueil accessible PMR comprenant une partie surbaissée, bord inférieure 0,73, bord supérieur 0,80, port > 20cm permettant la passage des genoux sous la banque d'accueil.".
 - Bottom Far Left Section:** "Escalier accessible PMR, hauteur des marches < 16cm, giron < 26cm comprenant 1 main courante pour les escaliers de P.M.R. et une main courante de chapeau côté pour les escaliers de P.M.R.".
 - Bottom Far Left Section:** "Accès pour PMR".
 - Bottom Far Right Section:** "Cheminement extérieur depuis l'espace public et une zone de stationnement réservés PMR, largeur > 140 cm, pente inférieure 2%, éclairage public > 20 lux".



Parking en élévation

Accessibilité PMR

ERP8.b Plan R+1

ERP

Référence	Date	Dessin	Echelle
A376	Avril 2024	REYSSET	1/100e

Maître d'ouvrage - SONADEV

Paysagiste - FAARArchitecte - *MAGNUM* architectes et urbanistes

Bet Acoustique - LOG

Entreprise générale - GCC

Bet Tech/Env/Stru/Fluides/VRD - NOVAM Ingénierie

Entreprise charpente Métallique - Atelier David

Date	Ind.	Modifications

