


- Notes générales**
1. Toute dimension définitive ne peut pas être échelonnée à partir de ce dessin; toutes les mesures doivent être validées sur place.
 2. Toute divergence entre les dessins et les autres documents doit être portée à l'attention de l'ingénieur.
 3. Ce dessin n'est pas un dessin d'exécution. Il est responsable de l'entrepreneur de réaliser les dessins finaux coordonnés d'exécution.
 4. Le contenu de ce dessin doit être lu avec l'ensemble des révisions actuelles des dessins d'architecture, de génie civil, de structure, de mécanique, d'électrique, de sécurité et de télécommunications, ainsi qu'avec toutes les coupes pertinentes.

Plan de repérage



LEGENDE

- SR1 Clôture en treillis soudé, 2,4 m de hauteur LPS 1175 A1 SR1 Approuvé
- Porte d'entrée et de sortie. Hauteur de 2,4 m avec vantaux articulés en deux parties. Testé aux chocs selon PAS 68
- Porte d'entrée et de sortie d'une salle de données secondaire. Hauteur de 2,4 m avec des vantaux articulés en deux parties.
- Clôture de type Weldmesh, d'une hauteur de 2,4 m, fixée au mur de soutènement séparant le site adjacent.
- Entrées et sorties du site

Numero	Description	Date
Demandeur		
		Colt House, 20 Great Eastern Street London, EC2A 3EH, United Kingdom www.coltdatacentres.net
Project Manager / Cost Manager		
		200-216 rue Raymond Losserand 75014 Paris, France www.arcadis.com
Ingénierie		
		28 rue Diderot 92010 Nanterre, France www.imogis.fr
Architecte		
		22 rue de Palestro 75002 Paris, France www.rb-architectes.com
BET MEP		
		28 rue Diderot CS4019 92119 Nanterre CEDEX, France www.ccingentier.fr
Designer MEP		
		28-30 Worship Street London, EC2A 2AH United Kingdom www.faw-engineering.com
BET Structure		
		Arthur's Mission, 30 Snowfields London SE1, United Kingdom www.terrellgroup.net
Ingénierie Environnementale		
		Centre Léon Blum 1711/173 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne, France www.eodd.fr

Projet
PAR2 - Villebon
 Centre de données informatiques

Titre
Clôtures et portails de périmètre

Phase
 ICPE

Discipline
 ARCHITECTURE

N° du projet
 DCS19-240

Echelle @ A1
 1 : 500

Revisions

N° du plan
 DCS19240 RBA B SW 00 DR A 10501-ICPE

Projet - Révisé - Développé - Développé - Nouveau - Type - Discipline - Numéro

A:\projets\DCS19-240\PAR2 - Villebon - 1711/173 rue Léon Blum\DCS19240 RBA B SW 00 DR A 10501-ICPE.dwg