



RE: Tr : RE: Tr : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

CLEMENT Nathalie

A :

fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr

20/02/2024 09:22

Cc :

LINARES Sandrine, RIBEIRO Aurelie

Masquer les détails

De : CLEMENT Nathalie <nathalie.clement@intradef.gouv.fr>

A : "fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr" <fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr>

Cc : LINARES Sandrine <sandrine.linares@intradef.gouv.fr>, RIBEIRO Aurelie <aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr>

Bonjour madame,

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de consulter l'USID.  
Cordialement.

**Nathalie CLEMENT**

Chef cellule Domaine

SID/USID Istres/ Section Gestion Patrimoine/Bureau Domaine

8 route du Camp d'Aviation, BP 20099 – 13128 ISTRES

Tél : 04.13.93.93.68 - PNIA : 864.125.93.68

[nathalie.clement@intradef.gouv.fr](mailto:nathalie.clement@intradef.gouv.fr)



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Secrétariat général  
pour l'administration

**De :** fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr <fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr>

**Envoyé :** mardi 20 février 2024 08:55

**À :** usid-istres-domaine.trait.fct <usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr>

**Cc :** CLEMENT Nathalie SA CE MINDEF <nathalie.clement@intradef.gouv.fr>; RIBEIRO Aurelie ASC NIV 3 OA <aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr>; service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr

**Objet :** Tr : RE: Tr : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Bonjour,

Voici le retour du porteur de projet à la suite de votre demande. Pourriez-vous me dire si nous devons tout de même vous consulter malgré la distance de plus de 3 km s'il vous plaît ?

Je vous remercie par avance.

Bien cordialement,

Fanny MAUNIER

Mairie de FOS-SUR-MER

Direction de l'Aménagement et des affaires immobilières

Service Urbanisme

0442477788

----- Transféré par Fanny Maunier/Mairie-Fos-sur-Mer/fr le 20/02/2024 08:51 -----

De : Lucas RUIZ <[lruiz@qair.energy](mailto:lruiz@qair.energy)>

A : "[fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr)" <[fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr)>  
Cc : "[service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr)" <[service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr)>  
Date : 19/02/2024 10:17  
Objet : RE: Tr : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

---

Bonjour,

Je vous remercie pour votre mail, je vous informe cependant que notre projet n'est pas concerné car il est situé à plus de 3km d'un aéroport/aérodrome.

Bonne journée,

 **Lucas RUIZ**  
Chef de projets Développement

**Qair**  
120 rue Maryam Mirzakhani  
ZAC Cambacérés  
34000 Montpellier  
M : +33 (0)6 65 82 67 52  
[l.ruiz@qair.energy](mailto:l.ruiz@qair.energy)

**De :** [fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr) <[fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr)>  
**Envoyé :** mardi 13 février 2024 09:06  
**À :** Lucas RUIZ <[l.ruiz@qair.energy](mailto:l.ruiz@qair.energy)>  
**Cc :** [service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr)  
**Objet :** Tr : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Bonjour Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre permis de construire, nous avons consulté l'USID qui nous a fait le retour ci-dessous.

Pourriez-vous s'il vous plaît vous rapprocher d'eux afin de leur apporter les éléments nécessaires ?

Je vous remercie par avance.

Bien cordialement,

Fanny MAUNIER  
Mairie de FOS-SUR-MER  
Direction de l'Aménagement et des affaires immobilières  
Service Urbanisme  
0442477788

----- Transféré par Fanny Maunier/Mairie-Fos-sur-Mer/fr le 13/02/2024 09:01 -----

De : catherine biagetti/Mairie-Fos-sur-Mer/fr  
A : Julien Chabert-Bataille/Mairie-Fos-sur-Mer/fr@MAIRIE-FOS-SUR-MER, Zahia Ould Saada/Mairie-Fos-sur-Mer/fr@MAIRIE-FOS-SUR-MER, Fanny Maunier/Mairie-Fos-sur-Mer/fr@MAIRIE-FOS-SUR-MER, Isabelle Belanger/Mairie-Fos-sur-Mer/fr@MAIRIE-FOS-SUR-MER  
Date : 12/02/2024 16:44  
Objet : Tr : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

---

Mme Catherine BIAGETTI  
Direction de l'Aménagement et des Affaires Immobilières  
Service Urbanisme  
04.42.47.77.20

----- Transféré par catherine biagetti/Mairie-Fos-sur-Mer/fr le 12/02/2024 16:44 -----

De : "[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)" <[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)>  
A : "[catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr)" <[catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr)>  
Cc : CLEMENT Nathalie <[nathalie.clement@intradef.gouv.fr](mailto:nathalie.clement@intradef.gouv.fr)>, RIBEIRO Aurelie <[aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr](mailto:aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr)>  
Date : 12/02/2024 16:18  
Objet : RE: PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

---

Bonjour,

Pour débiter l'instruction du dossier, le pétitionnaire doit remplir le formulaire CERFA de demande d'élévation d'obstacle (16017\*02), **en conservant le format modifiable**, référencé sur le site du service public et disponible en téléchargement à l'adresse suivante :  
<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R54790>

Il doit joindre à celui-ci une carte de localisation au 1/25 000e ainsi qu'une notice descriptive de la demande.

Le dossier complet doit ensuite nous être envoyé à l'adresse suivante :  
[dcae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr](mailto:dcae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr)

En matière de dossiers photovoltaïques, merci de bien vouloir prendre connaissance de la Note d'Information Technique DGAC du 10/11/2022 (voir PJ) et de fournir :

- une étude de sécurité argumentant l'absence d'éblouissement d'incapacité pour les pilotes et les contrôleurs ;
- l'engagement de responsabilité du pétitionnaire à mettre en œuvre d'éventuelles actions d'atténuation en cas d'éblouissement d'incapacité observé après installation.

Vous en souhaitant bonne réception.  
Cordialement.

**Section Environnement Aéronautique**

SDR CAM Sud 50.520

BA701 Salon de Provence

[dsae-dircam-sdrcom-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr](mailto:dsae-dircam-sdrcom-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr)**De :** [catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr) <[catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr)>**Envoyé :** mardi 6 février 2024 15:11**À :** [usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)**Cc :** [julien.chabert-bataille@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:julien.chabert-bataille@mairie-fos-sur-mer.fr); [zahia.ouldsaada@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:zahia.ouldsaada@mairie-fos-sur-mer.fr); [fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr); [isabelle.belanger@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:isabelle.belanger@mairie-fos-sur-mer.fr)**Objet :** PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Messieurs,

Veillez trouver ci-joint pour consultation le permis de construire cité en objet.  
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos observations sur ce dossier.  
L'étude d'impact n'est pas jointe, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir un exemplaire.

Bien Cordialement.

Le service urbanisme.

Mme Catherine BIAGETTI  
Direction de l'Aménagement et des Affaires Immobilières  
Service Urbanisme  
04.42.47.77.20

(See attached file: NIT\_Photovoltaique\_10 novembre 2022.pdf)

----- Message de "[cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr](mailto:cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr)" <[cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr](mailto:cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr)> sur Mon, 12 Feb 2024 13:58:05 +0000 -----

**Pour:** "[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)" <[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)>  
"[dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr](mailto:dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr)" <[dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr](mailto:dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr)>, "RIBEIRO Aurelie"  
**cc:** <[aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr](mailto:aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr)>, CLEMENT Nathalie  
<[nathalie.clement@intradef.gouv.fr](mailto:nathalie.clement@intradef.gouv.fr)>  
**Objet:** RE: QUESTION A SAVOIR SI UNE GENE EST A PREVOIR SUR LES SERVITUDES AERIENNE : PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Bonjour,

Le CMC 1C.125 émet un avis favorable sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient de nouvelle génération (non réléchissants).

Cordialement.



**Capitaine Jean-Luc LABEDAN**  
Adjoint Chef des Opérations  
Centre militaire de contrôle 1C.125 « CASTELLAN »

04.13.93.91.01/864 125 9101

[cmc-istres-bgp.adjoint-ops.fct@intradef.gouv.fr](mailto:cmc-istres-bgp.adjoint-ops.fct@intradef.gouv.fr)

[jean-luc.labedan@intradef.gouv.fr](mailto:jean-luc.labedan@intradef.gouv.fr)

8 route du camp d'aviation

BP 20099 – 13128 Cedex

**BASE125**  
**AÉRIENNE**  
ISTRES  
CHARLES MONTER



**De :** usid-istres-domaine.trait.fct <[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)>

**Envoyé :** vendredi 9 février 2024 10:44

**À :** cmc-istres.chef-operation.fct <[cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr](mailto:cmc-istres.chef-operation.fct@intradef.gouv.fr)>

**Cc :** dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct <[dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr](mailto:dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr)>; RIBEIRO Aurelie ASC NIV 3 OA <[aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr](mailto:aurelie.ribeiro@intradef.gouv.fr)>; CLEMENT Nathalie SA CE MINDEF <[nathalie.clement@intradef.gouv.fr](mailto:nathalie.clement@intradef.gouv.fr)>

**Objet :** QUESTION A SAVOIR SI UNE GENE EST A PREVOIR SUR LES SERVITUDES AERIENNE : PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Bonjour,

La cellule domaine de l'USID vous sollicite suite à la réception du permis de construire ci-joint provenant de l'urbanisme de la ville de Fos concernant la mise en place envisagée du

projet d'installer une superficie de 98 979.8m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques dans accelormetal à Fos sur mer.

Merci de bien vouloir nous indiquer si une gêne concernant les servitudes aériennes sont à relever en observation ?

Cordialement.

**De :** [catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr) <[catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:catherine.biagetti@mairie-fos-sur-mer.fr)>

**Envoyé :** mardi 6 février 2024 15:11

**À :** usid-istres-domaine.trait.fct <[usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr](mailto:usid-istres-domaine.trait.fct@intradef.gouv.fr)>

**Cc :** [julien.chabert-bataille@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:julien.chabert-bataille@mairie-fos-sur-mer.fr); [zahia.ouldsaada@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:zahia.ouldsaada@mairie-fos-sur-mer.fr); [fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:fanny.maunier@mairie-fos-sur-mer.fr); [isabelle.belanger@mairie-fos-sur-mer.fr](mailto:isabelle.belanger@mairie-fos-sur-mer.fr)

**Objet :** PC QAIR PV FOS AM 013 039 23 G 0067

Messieurs,

Veillez trouver ci-joint pour consultation le permis de construire cité en objet.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos observations sur ce dossier.

L'étude d'impact n'est pas jointe, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir un exemplaire.

Bien Cordialement.

Le service urbanisme.

Mme Catherine BIAGETTI

Direction de l'Aménagement et des Affaires Immobilières

Service Urbanisme  
04.42.47.77.20

*(See attached file: Recapitulatif de la demande (45).pdf)*