

N° du PhD	Commentaire	Proba Quant (laisser vide)	Proba L	Nb scénario s	Type d'effet	Effet Très Grave	Effet Grave	Effet Significatif	Bris de Vitres	Cinétique	Distance considérée depuis		PhD retenu pour la	PhD retenu pour le PPI (le cas échéant)		
											installation considérée	Centre/Bord de l'équipement/ installation				
1	Explosion de la chaufferie		D		Surpression	-	4,3 m	10,8 m	27,1 m	Rapide	Parois chaufferie	B	non			
2	Incendie d'une cellule de produits courants		C		Thermique	17 m	31 m	47 m	-	Rapide	Parois cellule	B	oui			
3	Incendie de deux cellules de produits courants		C		Thermique	15 m	30 m	45 m		Rapide	Parois cellule	B	oui			
4	Incendie de 3 cellules de produits courants		C		Thermique	14 m	28 m	46 m		Rapide	Parois cellule	B	oui			