

AVIS N°2 DU SERVICE ENERGIE

Date arrivée énergie : -
Date 2^{eme} avis : 19/12/2024
NOM : D. NOURRY

Commune : LISSES
Rue de Corbeil – La Ferme de
Beaurepaire
Nom pétitionnaire :
SYLVABOT

n° PC : 91 340 24 00016
Pièces complémentaires du
12/12/24
Date de dépôt :
05/12/2024

Objet : Construction de serres pour une exploitation maraichère bio

- Avis Défavorable
 Avis Favorable
 Avis Favorable avec réserves
 Impossible d'émettre un avis
 Demande Pièces complémentaires

Chauffage urbain/EnR&R :

L'opération n'est pas située à proximité d'un réseau de chaleur existant. Aucune obligation de raccordement ne s'impose dans le cadre de ce projet.

Le projet exploitera et mettra en valeur 10,7ha de cultures maraichères (4 serres agricoles d'environ 2,7ha chacune). Il est indiqué que les serres ne seront pas chauffées.

La récupération de la chaleur du datacenter situé à proximité n'est donc pas nécessaire au projet.

Dans des pièces complémentaires du 12/12/24, le pétitionnaire a précisé la décomposition des consommations du site.

Un bâtiment agricole de 2 330m², utile à la production maraichère, sera munis de panneaux solaires en toiture pour une puissance totale de 325kW.

La production annuelle est estimée à 325 000kWh/an (cohérent avec l'ensoleillement en Ile de France) sachant que la consommation annuelle du site est estimée à 500 000kWh.

Le pétitionnaire prévoit d'autoconsommer l'électricité produite avec une revente du surplus si nécessaire.

Directeur Adjoint Energie



Le 19/12/2024