



LIGNE D'ENERGIE ELECTRIQUE

A 2 CIRCUITS 225 KV

AQUEDUCS - CIROLLIERS 2 & 3

PROFIL EN LONG

du poste de CIROLLIERS au poste des AQUEDUCS

CONDUCTEURS			CABLES DE GARDE		
TRONCONS	PARAMETRE relevé à +15°C	NATURE DES CABLES	TRONCONS	PARAMETRE relevé à +15°C	NATURE DES CABLES
CIROLLIERS-IZ22	200	3 x 1 ASTER 570	CIROLLIERS-IZ22		THYM 157.4 PHLOX 147.1
IZ22-IZ21	1690	3 x 1 ASTER 570	IZ22-IZ21	1624	THYM 157.4 PHLOX 147.1
IZ21-FM20	1740	3 x 1 ASTER 570	IZ21-FM20	1837 1946	THYM 157.4 PHLOX 147.1
CIROLLIERS-FM22	200	3 x 1 ASTER 570	CIROLLIERS-FM22	241	PHLOX 147.1
FM22-FM21	1635	3 x 1 ASTER 570	FM22-FM21	2005	PHLOX 147.1
FM21-FM20	1740	3 x 1 ASTER 570	FM21-FM20	2072	PHLOX 147.1
FM20-FM9	2246	6 x 1 ASTER 570	FM20-FM14	2593	PHLOX 147.1 THYM 157.4
FM9-FM1	2080	6 x 1 ASTER 570	FM14-FM9	2538	PHLOX 147.1 THYM 157.4
FM1-AQUEDUCS	492	3 x 1 ASTER 570	FM9-FM4	2402	PHLOX 147.1 THYM 157.4
IZ1-AQUEDUCS	476	3 x 1 ASTER 570	FM4-FM1	2554	PHLOX 147.1 THYM 157.4
			FM1-AQUEDUCS	584	PHLOX 147.1
			IZ1-AQUEDUCS		THYM 157.4

ECHELLES : HAUTEURS 1/500 -LONGUEURS 1/2500

Les cotes d'altitudes des fils et cables des traversées PTT,BT,HT sont prises à 20 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne étudiée sauf quand il y a une annotation particulière.

N°663200	K	06/06/2023	April 15 225 KV AQUEDUCS - LISSES 1 & 2	GMRSD	FAYAT POWER
	A	25/09/11	M.A.J op. travaux de sécurisation de fondations	GMR	SEFI-INT
	I/E	06/10/10	report débouement+rmj zone A.I.	GMR	TRANSEL
	H/E	06/10/10	report terrain débouement+rmj zone A.I.	GMR	TRANSEL
	C/D	05/08/07	Maj zone de débouement et ht. gabarit	GMR	TRANSEL
	F	FEV. 09	Mise à jour des Paramètres de Conducteurs	GETSO	CERENE S.
	E	DEC. 08	Mise à jour travaux sécurisation		SPIE
	D	DEC. 08	Mise à jour travaux sécurisation	GMR	FRANSEMI
	C	DEC-2001	Mise à jour	GETSO	TRANSEL
	B	13.02.97	Mise à jour	EDF	TRANSEL
Date:06/06/23	A	13.12.96	Mise à jour	EDF	TRANSEL
	Indice	Date	Modification	Demandée	Exécutée
			Format: 5.46x0.297		
			Surface: 1.62 m²		

