

Marie CANTINEAU

De: SNIA-BF Urbanisme NORD <snia-urba-nord-bf@aviation-civile.gouv.fr>
Envoyé: jeudi 7 avril 2022 16:54
À: Marie CANTINEAU
Cc: Guillaume Terrier
Objet: 2022-360-PC05937822O0009-4 bâtiments-MARCQ-EN-BAROEUL-59-avis DGAC

Bonjour,

Par courriel daté du 22/03/22, vous avez sollicité l'avis de la DGAC sur la demande de permis de construire visée en objet portant sur un projet de construction de quatre bâtiments à usage de bureaux/loisirs situés rue Pavé Stratégique à Marcq-en-Barœul (59).

Après examen du dossier, il apparaît que la cote sommitale maximale des bâtiments projetés (bâtiment B1 : 41,51 m NGF) se situe en dessous de la cote du PSA de l'aérodrome de Marcq-en-Barœul établie à 65 m NGF au niveau du projet (coordonnées WGS84 étudiées: 50°41'12.14"N-03°05'29.16"E).

Par conséquent, l'avis de la DGAC est favorable pour ce projet.

Par ailleurs, l'attention du demandeur doit être attirée sur le fait que la mise en place de moyens de levage pour la construction des bâtiments devra faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la DGAC via notre plateforme dédiée : <https://www.ecologie.gouv.fr/guichet-unique-urbanisme-et-obstacles-circulation-aerienne>.

Cordialement,

Joackim CORBET

--
DGAC/SNIA NORD/UGDS
Guichet unique urbanisme-
instruction des demandes d'obstacles
à la navigation aérienne
82 rue des Pyrénées
75970 PARIS CEDEX 20

Tél- G TERRIER: 01 44 64 32 28/06 27 50 15 83
Tél- J CORBET: 01 44 64 31 56/06 27 29 20 75
Tél- F FROTEAU: 01 44 64 32 04



**MINISTÈRE
CHARGÉ
DES TRANSPORTS**
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Service national d'Ingénierie aéroportuaire
Construire ensemble, durablement

De : Marie CANTINEAU <marie.cantineau@marcq-en-baroeul.fr>
Envoyé : mardi 22 mars 2022 10:22
À : SNIA-BF Urbanisme NORD <snia-urba-nord-bf@aviation-civile.gouv.fr>
Objet : Permis de construire 4 bâtiments à usage de bureaux, de loisirs, de restauration et de commerce Pavé Stratégique à MARCQ EN BAROEUL - PC 378 22 O 0009

Bonjour ,